



RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS

ESCLARECIMENTO 03

LICITAÇÃO Nº 026/2013 - PROCESSO Nº 0174/2013 – TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA PARCIAL E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE, NO FÓRUM DA COMARCA DE ITAÚNA/MG.

**QUESTIONAMENTOS FORMULADOS POR:
MOSTEIRO ENGENHARIA LTDA**

Prezados Senhores,

Segue abaixo a resposta ao questionamento apresentado por V. Sas. à licitação em referencia, conforme consulta efetuada junto a GEPRO/DENGEP:

PERGUNTA: Será permitida a substituição das telhas em fibrocimento espessura 8mm especificadas por telhas em fibrocimento espessura 6mm, devido à discrepância entre os valores orçados pelo Tribunal e o valor atual de mercado?

RESPOSTA CPL/ GEPRO: Não. A telha a ser utilizada deverá ser a de 8mm. O preço está de acordo com o SINAPI.

Belo Horizonte, 14 de junho de 2013.

Atenciosamente,

Valéria Tavares

Comissão Permanente de Licitação

Tribunal de Justiça de Minas Gerais