



RESPOSTA A ESCLARECIMENTO 01

LICITAÇÃO Nº 026/2013

PROCESSO Nº 0174/2013

TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ITAUNA.

QUESTIONAMENTO - FORMULADO POR: MOSTEIRO ENGENHARIA

1) Com relação ao item 7.5. DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS e seus sub-itens;

- Observado o Edital, em seu item 10.4.2, que informa que propostas que contemplarem preços unitários superiores aos orçados pelo Tribunal, frustradas as negociações, serão desclassificadas;
- Analisando os valores dos itens 07.05.01 a 07.05.06 na PLANILHA DE CUSTOS disponibilizada pelo Tribunal;
- Com base nas ESPECIFICAÇÕES fornecidas pelo Tribunal e reproduzidas à seguir:

“PAINÉIS”

Painéis com miolo à base mineral de vermiculita expandida, retardante ao fogo, revestidos em chapa dura de fibra de madeira prensada pintada com secagem ultravioleta, protegida por resina de brilho mate, com 35 mm de espessura, na cor especificada no projeto arquitetônico, devendo atender à norma americana ASTM D968-51 à resistência a abrasão e risco. Os painéis deverão ter larguras iguais, sendo permitido somente um recorte na interligação com painéis e alvenarias perpendiculares. Não serão admitidos painéis riscados ou arranhados.”

- Considerando o preço de mercado dos painéis especificados;

Perguntamos :

Será permitida a substituição dos painéis e portas especificados por painéis e portas com miolo em fibra de vidro ou rocha, devido à discrepância entre os valores orçados pelo Tribunal e o valor atual de mercado?

RESPOSTA TJMG – CPL/GEPRO

Para este caso será permitida a utilização de divisórias com miolo em fibra de vidro.

Em 05.06.2013

Comissão Permanente de Licitação